

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» октября 2024 г., 32240061000215850881
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Брянская, р-н Климовский, рп Климово, ул Первомайская, Дом 32, тел. 84832266133, e-mail:
klimovo.ond@32.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 16 » октября 2024 г. № 2410/020-32/153/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, адрес юридического лица: 243076, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИМОВСКИЙ, С.
ЧОЛХОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.90 ИНН 3216004356

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к
нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Обязательное требование

Нарушения не выявлены

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району (далее - ОНДПР по Климовскому району) проведен анализ пожароопасной обстановки на территории Климовского района. Так за истекший период 2024 года на территории района зарегистрировано 75 случаев пожаров, из них в надворных постройках — 8, в домах (квартирах) — 16, горение сухой травы — 30, мусора — 15, пожаров на иных объектах — 6. В своем большинстве причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. На территории Брянской области продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный постановлением Правительства Брянской области от 12.09.2024 № 424-п на территории Брянской области с 12.09.2024 года до особого распоряжения, запрещающий использование открытого огня, разведение костров и проведение пожароопасных работ. В связи с чем обращаю внимание на строгое соблюдение правил пожарной безопасности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Несоблюдение установленных правил пожарной безопасности может привести к возникновению пожаров их распространение на значительные территории, здания и сооружения предприятий, места жительства

граждан, причинение имуществу граждан, организаций, возникновение угрозы причинения вреда здоровью и гибели людей. ОНДПР по Климовскому району в соответствии с распоряжением МЧС России от 20.12.2023 № 1076 «Об утверждении профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2024 год», указаниями Главного управления МЧС России по Брянской области в истекшем периоде 2024 года было проведено 520 профилактических мероприятий, в том числе выдано 150 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, завершено проведение 94 контрольно — надзорных мероприятий. Основные требования в области пожарной безопасности, которые предъявляются контролируемым лицам, это: - Руководителями организации должен быть утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (в регламенте указываются сроки и периодичность технического обслуживания специализированной организацией системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, сроки и периодичность проверки наружных металлических лестниц, сроки и периодичность огнезащитного покрытия строительных конструкций здания и др.). - Руководителем организации должно быть обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, в том числе в коридорах, на стене, прилегающей в лестничному маршу вывешиваются знаки направления эвакуации при движении по лестнице вверх/вниз). - На путях эвакуации не должна быть размещена мебель и другие посторонние предметы, препятствующие эвакуации людей. - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободное открывание изнутри без ключа. - Отсутствуют (не обновлены) знаки направления к источникам наружного противопожарного водоснабжения (гидрант, водоём) — табличка для пожарных подразделений устанавливается на видном месте. - На дверях (люках) чердачного помещения, дверях (люках) подвала должна быть размещена информация о месте хранения ключей (указанные двери запираются на замок). - В месте установки приемно - контрольного прибора пожарной сигнализации должна быть размещена информация с перечнем всех защищаемых помещений. - На дверях помещений производственного и складского назначения (подсобки, склады, котельные) должна быть указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности (таблички с категорией). - В каждом здании/сооружении должны иметься средства пожаротушения (огнетушители). На каждом этаже не менее 2-х огнетушителей. По количеству - расстояние от наиболее удаленного места модельного очага пожара в здании до огнетушителя должно быть не более 20 метров. Огнетушители размещаются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих их свободное падение/опрокидывание или настенных кронштейнах (на высоте не более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя). На каждом огнетушителе указывается его порядковый номер, дата зарядки/перезарядки, должна присутствовать пломба запорно — пускового устройства. Огнетушители, размещаемые в коридорах, проходах, не должны препятствовать свободной эвакуации, находится на видном месте, преимущественно вблизи от выходов из помещений. Визуальный осмотр огнетушителей проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, перезарядка осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. - Кнопки пожарных извещателей системы пожарной сигнализации должны быть расположены на высоте 1,5 м. от пола $\pm$ 0,1 м.; не менее 0,75 метра от других органов управления и предметов, препятствующих доступу к ним, расстояние между кнопками в здании должно быть не более 50 метров. - На каждое здание/сооружение должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (в инструкции указывается не только то, что запрещено, а конкретные действия ответственных лиц, например: «1) Запрещается оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы. При обнаружении таковых работники организации сообщают ответственному за обеспечение пожарной безопасности. Ответственный принимает меры по устранению допущенного нарушения. 2) При обнаружении пожара или его признаков в здании работник включает систему пожарной сигнализации, сообщает о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, ответственному за обеспечение пожарной безопасности, принимает меры по возможной ликвидации пожара на начальной стадии. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает эвакуацию находящихся в здании людей, проверку помещений на предмет отсутствия людей в здании, сбор в безопасном месте и учет эвакуировавшихся, организует если это возможно эвакуацию материальных ценностей и документации, по прибытию подразделений пожарной охраны взаимодействует с руководителем тушения пожара ...). - В зданиях с массовым пребыванием людей (50 человек и более и (или) 10 и более постоянных рабочих мест) размещаются на видных местах планы эвакуации людей при пожаре (на каждом этаже здания). - Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов (в том числе ведущих из подвала на 1-й этаж) должны быть оснащены устройствами для самозакрывания. Запрещается фиксировать указанные двери в открытом положении, снимать. - На путях эвакуации не должны быть расположены коврики, дорожки которые не крепятся надежно к полу. - Электрические светильники должны использоваться с защитными колпаками (колпаки должны быть, если это предусмотрено технической документацией на светильники). - Руководителем организации должно быть обеспечено проведение инструктажей с учащимися по пожарной безопасности перед началом учебного года (семестра). Основная документация, которая должна храниться на объекте: - Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — допускается ведение в электронном виде (в нем — учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей, периодичность проверки наружных открытых лестниц, проверки внутреннего/наружного противопожарного водоснабжения) - Протоколы (акты) проверки наружных открытых лестниц (проверка осуществляется не реже 1 раза в 5 лет) - Протоколы проверки состояния огнезащитного покрытия (сроки проверки - в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты, при отсутствии сведений в документации — не реже 1 раза в год) - Техническая документация изготовителя

средств огнезащиты (сертификаты на огнезащитный состав, где указан срок повторной обработки) - Техническая документация на средства противопожарной защиты (договоры на монтаж, обслуживание, акты ввода в эксплуатацию систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акты выполненных работ по проверке/ремонту систем и др.) - Журнал учета противопожарных инструктажей — допускается ведение в электронном виде (вводный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками до начала осуществления трудовой деятельности, повторный инструктаж проводится со всеми работниками не реже 1 раза в год) - Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. У ответственного за обеспечение пожарной безопасности должно быть удостоверение о прохождении обучения мерам пожарной безопасности. - Утвержденный руководителем организации регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации (проверки технического состояния систем пожарной сигнализации осуществляются обслуживающей организацией не реже 1 раза в квартал с внесением соответствующей записи в регламент/журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).

Кроме того, в связи с началом отопительного сезона в 2024 году, в соответствии с правилами пожарной безопасности, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: - Перед началом отопительного сезона руководители организации организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем. - Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. - Руководители организаций перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, за исключением печей непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. - При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования; в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; д) разжигать установки без их предварительной продувки; е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем; ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках; з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; - Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. В целях недопущения пожаров, снижению риска их возникновения предлагаю руководителям организаций всех форм собственности, другим лицам, ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности, обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности на подведомственных объектах, провести дополнительные инструктажи с подчиненными работниками о мерах пожарной безопасности, разъяснив необходимость их неукоснительного соблюдения, возможные последствия и персональную ответственность, действиях при обнаружении пожара и его возможной ликвидации на начальной стадии, обеспечить проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных щитов, систем противопожарной защиты, обеспечить приведение в надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям для пожарной техники, проводить своевременную очистку территорий (сельскохозяйственных угодий) от сухой растительности, обновление противопожарных минерализованных полос, не допускать значительное накопление горючих отходов, мусора, оборудовать и обозначить на территориях организаций места для курения, соблюдать установленные правила хранения и использования горючих жидкостей, исключить использование открытого огня и проведение пожароопасных работ в период установленного особого противопожарного режима, обеспечить проверку и исправность отопительных систем и оборудования на подведомственных объектах в период отопительного сезона.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор Климовского района Брянской области по пожарному надзору) Надточей Ирина Викторовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

708936D88482F264C8B200254009B4E0
Владелец: Надточей Ирина Викторовна
Действителен с 17.06.2024 по 10.09.2025

Надточей Ирина Викторовна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор Климовского района Брянской области по пожарному надзору) телефон: +74832266133, E-mail: iv.nadtochei@32.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале